

# שילוט נגיש – הנחיות והמלצות

ד"ר גבריאלה עילם



## שילוט כניסה נגישה

מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש<sup>1</sup> ← לעמוד התוכן של שילוט נגיש – לחצו כאן

**פרק זה מבוסס על:**

- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר 2007)
- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' \_\_\_), התשס"ח 2008 (טיוטה, פברואר 2008)
- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז – 2007 (טיוטה 13.5.07)
- תקן ישראלי (ת"י) 1918 חלק 4 (על פי הפניית התקנות הנ"ל)

<sup>1</sup> המטרה של סדרת הפרקים לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק, התקנות, התקן והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט. בשום מצב הכתוב בפרקים אלה אינו בא להחליף או לשנות את דרישות החוק, התקנות ו/או התקנים הרלוונטיים.

1. כללי

- א. כניסה נגישה לבניין או לאתר תזוהה על ידי סמל הנגישות הבינלאומי (ראו פרק "סמלים בישראל")<sup>2</sup>.
- ב. אם יש יותר מכניסה אחת, או אם הכניסה הנגישה מוסתרת, יוצבו שלטים המכוונים לעבר דרך נגישה המובילה אל כניסה נגישה. השילוט יכלול את סמל הנגישות הבין-לאומי וחץ הכוונה.<sup>3</sup>
- ג. בכניסה למקום ציבורי, (וכן בצמתי מסדרונות וצמתי שבילים, בכניסות לחדרים ולחדרי שירותים), יסופק שילוט מישושי כנדרש לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט מישושי, למעט בכתב ברייל. השלט המישושי יכלול ספרות ומידע עיקרי לפי העניין. (ראו פרק "עקרונות ונתונים כלליים לשילוט נגיש")<sup>4</sup>.
- ד. אם השלט תלוי מעל הדרך יש פטור מהתאמות מישושיות לשלט.<sup>5</sup>

2. בכניסה לבניין ציבורי חדש<sup>6</sup>

- א. אם ישנן בבניין ציבורי כניסות או יציאות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות, יימצאו בהן שלטים (שלטי הכוונה נגישים) המכוונים אל הכניסות או היציאות הנגישות. השלטים יוצבו בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4 (ראו לעיל סעיף 1. כללי). (ראו פרק: "שילוט הכוונה בתוך המבנה/האתר").
- ב. בבניין שדלתו אינה ניתנת לפתיחה חופשית מבחוץ, ומתוכננת בו מערכת קשר פנים (אינטרקום), היא תהיה בהתאם לת"י 1918 חלק 4;
- ג. בבניין שבכניסה אליו הותקן לוח שעליו מופיעים מספרי-הדירות, יהיו המספרים בולטים מפני השלט ויעמדו בתנאים של ת"י 1918 חלק 4 בסעיפים הדנים בשילוט מישושי. (לנתוני שילוט מישושי ראו בפרק "עקרונות ונתונים כלליים לשילוט נגיש").

<sup>2</sup> לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט, כניסה נגישה.

<sup>3</sup> לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן במקומות הדורשים שילוט, כניסה נגישה.

<sup>4</sup> לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר 2007)

<sup>5</sup> לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר 2007)

<sup>6</sup> לפי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות) (תיקון מס' \_\_\_), התשס"ח 2008 (טיוטה, פברואר 2008)

3. בכניסה לבניין ציבורי קיים<sup>7</sup>

א. בבנין קיים שיש בו כניסות המיועדות לשימוש הציבור אשר אינן נגישות, ימצאו שלטים (שלטי הכוונה נגישים) המכוונים לכניסות הנגישות; השלטים יוצבו בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4 (ראו לעיל סעיף 1. כללי). (ראו פרק "שילוט

הכוונה בתוך המבנה/האתר")

ב. בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי:

- (1) ליד הדלת ימצא בכל עת שהמקום הציבורי פתוח לקהל, מי שיכול לפתוח אותה באופן מיידי או תימצא בסמוך לצד שממנו נפתחת כנף הדלת, מערכת קשר פנים (אינטרקום) בגובה שבין 120 ל-140 סנטימטרים מעל לרצפה. (במערכת קשר הפנים (אינטרקום) יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן במערכות קשר פנים).
- (2) לחיצי מערכת קשר הפנים יהיו בניגוד חזותי ועליהם או לצידם יופיע בכתב מובלט היעד שהלחיץ מקושר אליו, ומספרו הסידורי בבנין; (לפי ת"י 1918 חלק 4 לגבי לוחות הכוונה בסעיפים הדנים בשילוט מישושי ובמיקומו).
- (3) אם הקריאה במערכת קשר הפנים ליעד נעשית באמצעות לוח מקשים מרכזי – יבלטו המקשים מעל פני הלוח, וסידורם יהיה (כפי שנדרש במעלית) לפי ת"י 2481 חלק 70 בנספח הדן בלוח מקשים. וכן הספרה 1 תהיה בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתה, ועל הלחצן של הספרה 5 תימצא בליטה הניתנת לזיהוי במישוש. מיד עם שחרור מנגנון הנעילה של הדלת יישמע אות קולי ואיתות חזותי לציון כי הדלת משוחררת.
- (4) אם זו הכניסה היחידה הנגישה לאדם עם מוגבלות בניידות יותקן בסמוך לדלת שלט לפי ת"י 1918 חלק 4. בשלט יצוין מספר טלפון של מי שאחראי לכך שדלת זו תיפתח באופן מיידי, ושניתן להתקשר אליו בשעות הפעילות בבנין.



<sup>7</sup> לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז – 2007 (טיוטה 13.5.07)