

# שילוט נגיש – הנחיות והמלצות

ד"ר גבריאלה עילם



## שילוט לזיהוי חדרים / חללים הפתוחים לציבור

מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש<sup>1</sup> ← לעמוד התוכן של שילוט נגיש – לחצו כאן

פרק זה מבוסס על:

- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח – 2007 (טייטה, נובמבר 2007)
- תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 4, שילוט (בהתבסס על הפניית התקנות הנ"ל)

שלט זיהוי הוא שלט המזהה איזור, חלל או שירות מסוימים ומוצב בסמוך לאזור, לחלל או לשירות אותם הוא בא לזהות.

### 1. לוח הכוונה ושלטים:

אם מתוכנן במקום לוח הכוונה יש לוודא שעל גבי לוח הכוונה ועל גבי השלטים (להכוונה ולזיהוי) יופיעו אותם מונחים וסמלים.

<sup>1</sup> המטרה של סדרת הפרקים לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק, התקנות, התקן והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט. בשום מצב הכתוב בפרקים אלה אינו בא להחליף או לשנות את דרישות החוק, התקנות ו/או התקנים הרלוונטיים.

## 2. מיקום השלטים (מתייחס לשלט חזותי ולשלט מישושי):

- א. שלט זיהוי התלוי על קיר לצד דלת יותקן במרחק של כ – 10 ס"מ מהדלת לצד ידית הדלת.
- ב. מרכז המידע המוצג על גבי השלט יהיה בגובה 140-160 ס"מ מפני הרצפה.
- ג. תחתית המידע המוצג על גבי השלט לא תהיה נמוכה מ – 100 ס"מ מפני הרצפה.
- ד. קצהו העליון של המידע על גבי השלט לא יהיה גבוה יותר מגובה משקופי הדלתות בבניין.
- ה. בשלטים מישושיים קצהו העליון של המידע המישושי לא יהיה גבוה מ – 140 ס"מ מפני הרצפה.
- ו. יש לוודא אפשרות גישה ללא מכשולים לקרבת השילוט כדי לאפשר לאנשים עם קושי או מוגבלות בראייה לקרוא שילוט חזותי ולמשש את השילוט המישושי.
- ז. שלט מישושי המותקן לצד דלת דו-אגפית, יותקן מימין לאגף הימני. אם אין מקום על הקיר בצד הדלת, ימוקמו השלטים על הקיר הסמוך הקרוב ביותר.
- ח. שילוט זיהוי לחדרי שירותים (בתי שימוש):
- חדרי שירותים יזוהו על ידי שלטי זיהוי לצד הדלתות, לצד ידית הדלת כמפורט לעיל.
  - שלט זיהוי לבית שימוש יכיל סמל המציין את ייעוד חדר השירותים לנשים או לגברים או לשניהם. שלט זיהוי לבית שימוש נגיש יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי. (ראו פרק "[סמלים בישראל](#)").
  - אם חדרי שירותים נמצאים מחוץ למסדרון או לשביל הראשיים, יהיו שלטי זיהוי לחדרי שירותים ולחדרי שירותים נגישים גם במסדרון או בשביל הראשיים, בסמוך לכניסה לאזור חדרי השירותים.



**3. עיצוב השלטים:****• גימור השלטים וצבעים ניגודיים**

- א. הגימור של אותיות, ספרות, סמלים ורקע השלט יהיה עמום, או גימור לא-מבריק אחר.
- ב. גוון הכתב והסמלים יעמוד בניגוד של 70% לפחות לגוון הרקע.
- ג. רצוי שבבניין מסוים ישמשו אותם גוונים בכל שלטי הכוונה – כדי להקל על ההתמצאות.
- ד. ניגודי גוונים מומלצים: לבן על רקע כחול (או להיפך), לבן על רקע טורקיז (או להיפך), צהוב על רקע שחור. עדיפות לשימוש בסמל או כיתוב בהירים על רקע כהה.

**• גובה האותיות הספרות והסמלים**

- א. על גבי שלטי זיהוי – 22 מ"מ לפחות
- ב. על גבי שלטי זיהוי לצידי דלתות:
- מידע עיקרי – 12 מ"מ לפחות
  - מיד משני – 8 מ"מ לפחות
  - ספרות בלבד – 25 מ"מ לפחות
- ג. בשלטים שבהם יותר משורת מידע אחת, גובה הרווח בין השורות יהיה 120%-160% מגובה האות. הכתיבה לא תיעשה במאונך.
- ד. הגובה (הרוחב) של שלט בעל שורת מידע יחידה יהיה 75 מ"מ לפחות.
- ה. בשלט זיהוי (או הכוונה) לבית שימוש: סמל בית השימוש יהיה בגובה של 15 ס"מ לפחות בניגוד חזותי ומישושי לסביבתו.

**• עיצוב האותיות והספרות**

- א. גופן האותיות והספרות והיחס בין רוחב האותיות לגובהן יהיו אחידים בכל השלטים המוצבים בשטחים הציבוריים בבניין או אתר מסוים.
- ב. גופן הכיתוב בשפה זרה יתאים בממדיו ובסגנונו לגופן הכיתוב בעברית.

- ג. אותיות הכיתוב בשלט יהיו אותיות דפוס והגופן יהיה פשוט כגון: נרקיס תם ("הלווטיקה") בינוני או שמן, או גופן מסוג אריאל (Arial).
- ד. האותיות והספרות יהיו בעלות יחס רוחב:גובה שאינו קטן מ-3 ל-5 בהתאמה.
- ה. אותיות וספרות בעלות קו אחד (כגון: י, ו, ן) יהיו בעלות יחס רוחב:גובה שאינו קטן מ-1 ל-5 בהתאמה.

#### 4. שילוט מישושי

- שילוט מישושי יסופק בכניסה לחדרים הפתוחים לציבור (כגון: חדרים בהם ניתן שירות לציבור, משרדים, אולמי מופעים, כיתות לימוד, אולמות בתי משפט, ספריות, חדרי אירוח ועוד) ולחדרי שירותים (בתי שימוש). אין דרישה לכתב ברייל בשלט מישושי.<sup>2</sup>
- שלט מישושי יכלול ספרות, ומידע עיקרי לפי העניין.

#### • עיצוב מידע ונתונים בשלט מישושי:

- א. כתב, ספרות, סמנים וסמלים על שלטים מישושיים יהיו בולטים 0.8 מ"מ לפחות מפני רקע השלט.
- ב. גובה האותיות יהיה 12-50 מ"מ.
- המלצה:** אותיות וספרות בולטות שגובהן לפחות 25 מ"מ זמינות יותר למישוש ופירוש על ידי אנשים עם ליקויי ראייה וביניהם הרבה אנשים מבוגרים שאינם קוראים כתב ברייל. גודל האותיות והספרות הבולטות משמעותי מכיוון שמישוש השלטים נעשה באמצעות כריות האצבעות שרגישותן לרוב יורדת עם העלייה בגיל.

<sup>2</sup> לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח – 2007 (טיוטה, נובמבר 2007)